

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара

(наименование территориального органа МЧС России)

УНД ГУ МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

443034 г.о. Самара ул. Свободы 148 тел 954-42-49

(наименование органа государственного пожарного надзора)

факс 931-56-84; E-mail: ond5kir@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 2026/ 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка детский сад №180 городского округа Самара.**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору от 23 апреля 2014 года № 2026

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «03» 06 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин; проведена плановая выездная проверка

Старшим инженером отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Скороход Дмитрием Станиславовичем, территории, здания МБДОУ детский сад №180 расположенного по адресу: г. Самара, ул. Конный проезд д. 6.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ центр развития ребенка детский сад №180 г.о. Самара Брусенцевой И.Н.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Предоставить акт проверки внутреннего противопожарного водопровода.	<b>Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. О противопожарном режиме ППР п. 55.</b> 55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей	01.11.14г.	

		наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		
2.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности на объекте установить на высоте не менее 2-х метров от пола.	<b>СП 3.13130.2009 п. 5.5</b> 5.5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.	01.11.14г.	
3.	Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольном образовательном учреждении выполнить из материалов не выше класса КМ0 и (или) КМ1.	<b>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. ст. 134 п. 8</b> 8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.	01.11.14г.	
4.	В спальнях помещениях отделочные материалы и покрытия полов применить с не более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	<b>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. ст. 134 п. 7</b> 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.11.14г.	
5.	Предоставить сертификат пожарной безопасности, подтверждающий соответствие требованиям предъявляемым материалам применяемым для отделки стен путей эвакуации на 1-м и 2-м этажах. (обои).	<b>Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, СНиП 21-01-97 п. 6.25*</b> <u>6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</u> <u>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</u> <u>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</u> <u>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</u> <u>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в</u>	01.11.14г.	

		<p>общих коридорах , холлах и фойе.  В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.  Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>		
6.	<p>Помещение электрощитовой на 1-м этаже оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p><b>НПБ 110-03 п. 4</b>  4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:  с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);  венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;  категории В4 и Д по пожарной опасности;  лестничных клеток.</p>	01.11.14г.	
7.	<p>Складское помещение на кухне 1-го этажа оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p><b>НПБ 110-03 п. 4</b>  4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:  с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);  венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;  категории В4 и Д по пожарной опасности;  лестничных клеток.</p>	01.11.14г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отделения (по Кировскому району)  
ОНД г.о. Самара УНД ГУ МЧС  
России по Самарской области  
капитан внутренней службы

« 03 » июня 2014г.



Д.С. Скороход

### Предписание для исполнения получила:

заведующая МБДОУ центр развития ребенка детский сад №180 г.о. Самара Брусенцева И.Н.

(должность, фамилия, инициалы)



« 03 »

июня

2014г.