

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел.(846) 338-96-68, e-mail:oogpnsamara@gmail.com

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076 г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел. (846) 261-65-27 e-mail:ondsamara@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 4723/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру развития  
ребёнка - детскому саду №180 городского округа Самара**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы законного  
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения от « 22 » ноября 2014 года № 4723 Главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору – начальника ОНД городского округа Самара майора внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

17.12.14 г. с 10<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup>

проведена внеплановая, выездная проверка

Государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору капитаном внутренней службы Шмелевой Натальей Васильевной, Государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору капитаном внутренней службы Скороход Дмитрием Станиславовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

Помещений, здания, территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада №180 городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Конный проезд, 6

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 180 г.о. Самар Брусенцевой И.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен (указывает только выполнен)
1	2	3	4	5
1.	Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольном образовательном учреждении выполнена из материала выше класса КМ0 и (или) КМ1.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. ст. 134 п. 8 8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.	09.06.2015	
2.	В спальнях помещениях отделочные материалы и покрытия полов применены с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. ст. 134 п. 7 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не	09.06.2015	

		допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	
3.	Не представлен сертификат пожарной безопасности, подтверждающий соответствие требованиям предъявляемым к материалам применяемым для отделки стен путей эвакуации на 1-м и 2-м этажах (обои).	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, СНиП 21-01-97 п. 6.25* 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	09.06.2015

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается

на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о. Самара  
по пожарному надзору капитан внутренней службы Шмелева Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)  
«7» декабря 2014 г.



(подпись)  
М.И.П.

Государственный инспектор г.о. Самара  
по пожарному надзору капитан внутренней службы Скороход Д.С.  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)  
«7» декабря 2014 г.

Handwritten signature of D.S. Skorokhod.

(подпись)  
М.И.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ центр развития ребенка  
детского сада № 180 г.о. Самара Брусенцева И.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)  
«7» декабря 2014 г.

Handwritten signature of I.N. Brusentseva.

(подпись)