

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

т. 338-96-68, факс 338-96-29 (код 846)

Отдел надзорной деятельности городского округа Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А

т. 261-65-27, факс 261-65-27(код 846)

Предписание № 4920/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад № 180 г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору № 4920 от 20.10.2015г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28.10.2015 по 25.11.2015 проведена внеплановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Кныш Анной Валерьевной муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 180 г.о. Самара расположенного по адресу: г. Самара, Конный проезд, д. 6, совместно с Брусенцевой Ириной Николаевной заведующей МБДОУ ЦРР детский сад № 180 г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не представлена документация по отделке стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольном образовательном учреждении. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 134 п.3 Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 134 п.8 Отделка стен и потолков залов для проведения музы- | 04.07.2016 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | | кальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных учреждениях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1. | | |
| 2. | Не представлена документация по отделке спальных помещений и покрытия пола. | <p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 134 п.3</p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 134 п.7</p> <p>В спальнях и палатных помещениях, а так же в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия пола с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ2.</p> | 04.07.2016 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной

(должность, фамилия, инициалы государственного

деятельности г.о. Самара Кныш А.В.


инспектора по пожарному надзору)



«25» 11 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)
 «25» мая 2015 г.


 (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору